


DETALJ NADZEMNOG HIDRANTA






MJ 1:20



NAPOMENA:

HIDRANTI SE POSTAVLJAJU NA MINIMALNOJ UDALJENOSTI 1,00 m OD RUBA KOLNIKA. NADZEMNI HIDRANT SE KORISTI I KAO MULJNI ISPUST ZA ISPIRANJE CJEVOVODA. ISPIRANJE JE NA NAČIN DA SE NA HIDRANT SPOJI CRIJEVO ODGOVARAJUĆE DULJINE KOJIM SE VODA ISPUŠTA NA POGODNO MJESTO NA KOME SE NE MOŽE IZAZVATI EROZIJA ILI PLOVLJENJE OKOLNOG TERENA.

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR: GRAD SENJ Obala dr. F. Tuđmana 2 53270 SENJ	 INSTITUT IGH d.d. Regionalni centar RIJEKA Kukuljanovo 182/2 51227 KUKULJANOVO
NARUČITELJ:	
VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA): IDEJNI GRAĐEVINSKI PROJEKT	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
GRAĐEVINA: PRIKLJUČAK RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA VODNE GRAĐEVINE	MAPA:
SADRŽAJ: DETALJ NADZEMNOG HIDRANTA	
GLAVNI PROJEKTANT: MILAN MARINAC, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  MILAN MARINAC, dipl.ing.građ. dipl.ing.građ.	MJERILO: 1:20
PROJEKTANTI: Ovlašteni inženjer građevinarstva HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  G 430 MILAN MARINAC, dipl.ing.građ. MAKS BRELIH, struč.spec.ing.aedif.  MAKS BRELIH, struč.spec.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  G 4905	DATUM: Rijeka, veljača 2016.
OZNAKA DOKUMENTA: IGH-IP-2.5-0	BROJ PROJEKTA: 5700-008/16
	BROJ PRILOGA: 2.5