



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD SENJ

KLASA: 406-01/22-01/09  
URBROJ: 2125-03/02/15-22-06  
Senj, 3. veljače 2022.

*Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima  
koji su preuzeli natječajnu dokumentaciju*

**PREDMET:** Izrada tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu Klada,  
ev. br. nabave 49/22  
- *Odgovori na upite*

Naručitelj, Grad Senj, u postupku jednostavne nabave *Izrada tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu Klada*, ev. br. nabave 49/22, broj Obavijesti o jednostavnoj nabavi: 2022/ 0BP-00199 od 26.1.2022. g., dostavlja odgovore na upite gospodarskih subjekata:

**Upit br. 1.:**

*Dva pitanja vezano za predmet javne nabave iz naslova:*

- 1. Koja je širina postojeće prometnice a koja rekonstruirane, odnosno da li se postojeća prometnica širi? Drugim riječima, da li se očekuje projektiranje potpornih zidova na trasi?*
- 2. Da li se na predmetnoj dionici ili njezinim dijelovima predviđa izvedba kanaliziranog sustava odvodnje oborinskih voda ili je predviđena disperzirana odvodnja kao i do sada?*

**Upit br. 2.:**

Poštovani,

Je li ponuditelj u obvezi izraditi geodetsko snimanje terena?

**Odgovor Naručitelja na upit br. 1. i upit br. 2.:**

- Širina postojeće prometnice je od 2,80 m do 3,80 m, koju treba širiti do 4,00 m i s dovoljnim brojem ugibališta, a projektom treba utvrditi da li će negdje trebati projektirati potporni zid, kao i neke druge elemente ceste (zaštite pokosa, odbojnice i sl.).
- Ne predviđa se zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda.
- Sukladno Projektnom zadatku, toč. 3.7.1. – projektantske usluge dodatno obuhvaćaju i izradu i pribavljanje svih potrebnih geodetskih podloga potrebnih za izradu projekta.

*Naručitelj objavljuje ovaj Odgovor na upit u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i na službenim web stranicama, na jednak način kao i natječajnu dokumentaciju.*

GRAD SENJ